

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

22 февраля 2016 г.

г. Чебоксары

№ 27

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 2» города Чебоксары Чувашской Республики, по адресу: г. Чебоксары, ул. Ленинского комсомола, 74 выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения: ст. 28, 24, ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 10.8, п.10.1, п. 4.16 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 3.9.1, п.3.9.3, п.4.3 таблица 3 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

п р е д п и с ы в а ю:

1. При составлении расписания уроков для учащихся, учитывать требования санитарных правил и норм (наиболее трудные предметы для учащихся 1-ых классов проводить 2-ым уроком, для учащихся 2- 4 классов проводить 2-3 уроком).

Срок: до 01.10.2016

2. При комплектовании вновь создаваемых классов, учитывать норму площади из расчета 2,5 кв.м. на 1 обучающегося.

Срок: до 01.09.2016

3. Заменить устаревшие системы очистки, обеззараживания и распределения воды в плавательном бассейне.

Срок: до 01.10.2016

4. Системы обеспечивающие водообмен в ваннах бассейна оборудовать расходомерами, позволяющими определять количество рециркуляционной воды, подаваемой в ванну бассейна.

Срок: до 01.10.2016

5. Снизить нагрузку в плавательном бассейне (сократить количество посетителей).

Срок: с 01.03.2016

6. Усилить контроль за мытьем (принятием душа) посетителями бассейна.

Срок: до 01.03.2016

Ответственность за выполнение предписания возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 2» города Чебоксары Чувашской Республики по адресу: г. Чебоксары, ул. Ленинского комсомола, 74

О выполнении предписания известить Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии по адресу: 428018, город Чебоксары, Московский проспект, дом 3Д, главного специалиста-эксперта отдела санитарного надзора, государственной регистрации и лицензирования Карманову Е.А.

в срок до 02.09.2016 – п. 2, до 02.10.2016 – п.1,3,4 до 02.03.2016 – п.5,6

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано вышестоящему органу государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в порядке, установленном пунктом 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», либо в суд в установленном порядке.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора,
государственной регистрации
и лицензирования



Карманова Е.А.

Предписание получил(а): « 29 » 02 2016 г.

Смирнов М.В. руководитель, индивидуальный предприниматель
Смирнов М.В. подпись
СМ инициалы, фамилия



Чăваш Республикинчи Шупашкар хули
«Пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан 2-мĕш публичнĕш школ»
муниципалитетĕн пĕтĕмĕшле вĕренÿ
бюджет учрежденийĕ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Начальная общеобразовательная
школа №2» города Чебоксары Чувашской Республики
ОГРН 1122130009198
428028, ЧР, г. Чебоксары,
ул. Ленинского Комсомола, д. 74

тел. (8352) 25-90-53; факс (8352) 25-93-05.
e-mail: myschool2@edu.chuv.ru
<http://www.myschool2.ru>

№ 85 от 29.02.2016 г.
на № _____ от _____ г.

Управление Роспотребнадзора
по Чувашской Республике –
Чувашии

Главному специалисту-эксперту
отдела санитарного надзора,
государственной регистрации и
лицензирования
Е.А. Кармановой

МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары сообщает о принятых мерах для выполнения Предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований №27 от 29 февраля 2016 года

1. С 29 февраля 2016 года возобновлена работа в плавательном бассейне. Контролируется учет посещаемости занятий. Уменьшено количество посетителей до 15 человек за час, увеличены перерывы между занятиями в среднем до 25 минут.

2. Приняты меры по усилению контроля за мытьем (принятием душа) посетителями бассейна с разработкой графика работы работниками бассейна в душевых.

Директор



А.А. Димитриева

Фадеева Н.С.
тел. 89871292851

