

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ  
(Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии)

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

«10» февраля 2016 г.

г. Чебоксары

№ 27/1

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 2» города Чебоксары Чувашской Республики, по адресу: г. Чебоксары, ул. Ленинского комсомола, 74 протоколы лабораторных испытаний № В-74-П2016, № В-75-П-2016 от 08.02.2016 выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения: ст. 18, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.16 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 4.3, таблица 3 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

п р е д п и с ы в а ю:

1. Провести полную смену воды в ванне плавательного бассейна, с механической чисткой ванны бассейна.

Срок: до 15.02.2016

2. Провести промывку фильтров, используемых для очистки и ввода обеззараживающего агента.

Срок: до 15.02.2016

3. Провести генеральную уборку всех помещений плавательного бассейна.

Срок: до 15.02.2016

4. Провести отбор проб воды из ванны плавательного бассейна, до и после фильтра.

Срок: 20.02.2016

5. Возобновить работу плавательного бассейна, только после получения результатов воды из плавательного, соответствующих требованиям санитарно-гигиенических правил и норм.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 2» города Чебоксары Чувашской Республики по адресу: г. Чебоксары, ул. Ленинского комсомола, 74



О выполнении предписания известить Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии по адресу: 428018, город Чебоксары, Московский проспект, дом 3Д, главного специалиста-эксперта отдела санитарного надзора, государственной регистрации и лицензирования Карманову Е.А.  
в срок до 22.02.2016

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано вышестоящему органу государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в порядке, установленном пунктом 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», либо в суд в установленном порядке.

Главный специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора,  
государственной регистрации  
и лицензирования

Карманова Е.А.

Предписание получил(а): « 10 » 02 20 16 г.

Вирчаев МБОУ, комисс. 2° А.А. Демин Григорьев  
руководитель, индивидуальный предприниматель      подпись      инициалы, фамилия  
(лицо по доверенности)



Чăваш Республикинчи Шупашкар хулин  
«Пётёмёшле пёдү паракан 2-мёш пуçламăш школ»  
муниципалитетĕн пётёмёшле вёренү  
бюджет учрежденийё

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение «Начальная общеобразовательная  
школа №2» города Чебоксары Чувашской Республики  
ОГРН 1122130009198  
428028, ЧР, г. Чебоксары,  
ул. Ленинского Комсомола, д. 74

тел.(8352) 25-90-53; факс (8352) 25-93-05.  
e-mail: myschool2@edu.cap.ru  
<http://www.myschool2.ru>

№ 68 от 17.02.2016 г.  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Управление Роспотребнадзора по  
Чувашской Республике – Чувашии

Главному специалисту-эксперту отдела  
санитарного надзора, государственной  
регистрации и лицензирования  
Е.А. Кармановой

МБОУ «НОШ № 2» г.Чебоксары сообщает о принятых мерах для выполнения Предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 27/1 от 10 февраля 2016 года в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

1. С 10 февраля 2016 года плавательный бассейн закрыт до особого распоряжения (Приказ № 20 от 10.02.2016 года «О приостановлении работы плавательного бассейна» в приложении).

2. С 10 по 13 февраля 2016 года проводилась механическая чистка ванны плавательного бассейна с использованием химического средства «Сульфохлорантин-Д» с соблюдением инструкции по применению.

3. С 10 по 14 февраля 2016 года проводилась промывка фильтра, используемого для очистки и ввода обеззараживающего агента.

4. С 10 по 15 февраля 2016 года проводилась генеральная уборка всех помещений плавательного бассейна с использованием химического средства «Сульфохлорантин-Д» с соблюдением инструкции по применению.

5. 14 февраля 2016 года проведена полная смена воды в ванне плавательного бассейна.

6. 15 февраля 2016 года работниками ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии» повторно произведен отбор проб воды из ванны плавательного бассейна, после фильтра. Конструкция фильтра не позволяет производить отбор проб воды до фильтра, кран подачи воды до фильтра отсутствует.

Директор



А.А. Дмитриева

Козлова Н.Н.  
646353  
89196610001

