



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ-ЧУВАШИИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Чебоксары

428024, Чувашская Республика, г.Чебоксары, переулок Огнеборцев, д.4,
тел. (8352)23-11-38, факс (8352)23-11-38, эл.адрес:ogpncheb@mail.ru

Предписание № 242/1/126

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Начальная общеобразовательная школа №2» г.Чебоксары Чувашской Республики

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина, собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Чебоксары управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии Тихонова Александра Леонидовича № 242 от «07» июня 2019 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 18.06.2019г. по 27.06.2019г. проведена плановая проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Чебоксары управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии Шашкаровым Сергеем Геннадьевичем муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа №2» г.Чебоксары Чувашской Республики, осуществляющей деятельность по адресу: г.Чебоксары, ул. Л. Комсомола, 74, по соблюдению требований пожарной безопасности.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственного инспектора(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовал(и): директор МБОУ «Начальная общеобразовательная школа №2» г.Чебоксары Петрова Людмила Леонидовна, заместитель директора по АХР МБОУ «Начальная общеобразовательная школа №2» г.Чебоксары Кузнецов Евгений Владимирович

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены | Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|----|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Не проводятся регламентные | Руководитель организации обеспечивает в | 01.12.2020 | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (АПС и СОУЭ), предусмотренных заводом изготовителем, при эксплуатации более 10 лет (АУПС, установленная в мае 2007 г.)</p> | <p>соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) (п. 61, 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390, п.1.10, 1.11 РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»)</p> | | |
|---|--|--|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по г.Чебоксары
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Чувашской Республике-Чувашии
С.Г. Шашкаров

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

[Handwritten Signature]
(подпись)

[Handwritten Signature]
(законный представитель юридического лица (индивидуального предпринимателя) должность, фамилия, инициалы)

«27» июня 2019 г.