



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, переулок Огнеборцев, д.4

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Чебоксары

(наименование органа государственного пожарного надзора)

428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей, д.111

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

## ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 6/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Начальная общеобразовательная школа №2» города Чебоксары Чувашской Республики

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение распоряжения (решения) начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Чебоксары управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии Иванова Анатолия Васильевича №6 от 11.01.2022 (учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий — 21220061000201063441) в период с 10 час. 00 мин. 17.01.2022 по 12 час. 00 мин. 26.01.2022; с 09 час. 00 мин. 08.02.2022 по 16 час. 00 мин. 09.02.2022.

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Чебоксары управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии (Государственным инспектором города Чебоксары по пожарному надзору) капитаном внутренней службы Шашкаровым Сергеем Геннадьевичем, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Чебоксары управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии (Государственным инспектором города Чебоксары по пожарному надзору) старшим лейтенантом внутренней службы Анисимовой Светланой Александровной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое контрольно - надзорное мероприятие в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «НОШ № 2» города Чебоксары Чувашской Республики ИНН 2130106587, осуществляющего деятельность по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, д. 74

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Директор МБОУ «НОШ №2» города Чебоксары Чувашской Республики Димитриева Алевтина Арсентьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, д. 74.				
1	Не обеспечено автоматическое открывание ворот в случае пожара	Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки. (п. 71 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	19.05.2023	
2	Не проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (АПС и СОУЭ), предусмотренных заводом изготовителем, при эксплуатации более 10 лет (АУПС и СОУЭ уст. в мае 2007 г.)	Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. (п. 54	19.05.2023	

*Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)*


3	<p>Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь на складском помещении категории В2 в столовой)</p>	<p>1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.</p> <p>2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p>3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону. (чч. 1, 2, 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")</p>	19.05.2023	
4	<p>При имитации срабатывания АПС от баллона с аэрозолем, установленным в устройство тестера «Solo» в кабинете № 313 звуковые (речевые) оповещатели системы оповещения в здании не включились (Протокол ИПЛ № 02-2022/3-29 от 25.01.2022)</p>	<p>Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. (п. 4 ст. 83, п. 1, п. 7 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).</p>	19.05.2023	

5	<p>Шлейф пожарной сигнализации, соединительные линии, а также прибор приемно-контрольный пожарный (прибор управления пожарный) на объекте не обеспечивает достоверность передачи информации в помещение дежурного персонала (Протокол ИПЛ № 02-2022/3-29 от 25.01.2022)</p>	<p>Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (п. 7 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).</p>	19.05.2023
---	---	--	------------

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ «НОШ №2» города Чебоксары  
Чувашской Республики  
Димитриева Алевтина Арсентьевна  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))  
«09» февраля 2022 года

  
(подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР по г.Чебоксары УНД и ПР Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии  
(Государственный инспектор города Чебоксары по пожарному надзору) капитан внутренней службы  
Шашкаров Сергей Геннадьевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«09» февраля 2022 года



Инспектор ОНД и ПР по г.Чебоксары УНД и ПР Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии (Государственный инспектор города Чебоксары по пожарному надзору) старший лейтенант внутренней службы  
Анисимова Светлана Александровна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«09» февраля 2022 года

